用途別ベース照明の使用に関しての留意点

⚠安全に関するご注意

●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただくか、お買い上げの販売店または専門施工店にご相談の上、正しくお使いください。
●商品には安全にお使いいただくための注意シールが貼ってあるものがあります。ご使用の際には、ご確認の上、正しくお使いください。
●「安全に関するご注意」については、巻末の「照明器具の正しい使い方」にも記載しておりますので、ご一読ください。 D5頁
●蛍光灯用器具に直管LEDランプは使用できません。

■下記の使用禁止場所や施工内容をお守りください。誤って使用されますと器具落下、感電、火災などの原因となります。
また、照明器具には個別の注意事項がありますので、承認図などでご確認ください。

用途別ベース照明 共通事項

用途別ベース照明の使用禁止場所

・取付方向の指定がある器具は、必ず指定方向で取り付けてください。　・プールなど塩素雰囲気にさらされる場所。



・雨水のかかるところ。雨線内でも雨水の降り込む恐れがある場所。（防湿型・防雨型器具は除く）



・業務用浴室、サウナなど常時高温高湿（35℃以上、85%以上）になる場所。（専用器具は除く）



・温泉地など腐食性ガスが発生する場所。



・振動が発生する場所や衝撃の多い場所。



・太陽の光が直接器具に当たる場所。

工場用照明器具

HACCP向け照明器具クリーンフーズシリーズ/クリーンルーム向け照明器具の使用禁止場所

・アクリルパネル付器具はエチルアルコールなどの薬品を使用する場所。

HACCP向け照明器具クリーンフーズシリーズ/クリーンルーム向け照明器具の施工時のご注意

・樹脂製パネル付器具を間接照射式殺菌灯と近接配置するとパネルが劣化します。殺菌線が当たらないよう設置してください。

防湿型・防雨型照明器具

使用禁止場所



・風避けのない建物の屋上、山稜、橋梁など、風の強いところ。



・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所。
※海岸地帯の目安は、D11頁をご参照ください。

・チャンネル取り付けなどで、背面より雨風を受けるような場所。

・プールなど塩素雰囲気にさらされる場所。

特殊環境用照明器具

低温用照明器具の使用禁止場所

・ヘキサン、アセトンなど有機溶剤を使用する場所。
・吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。ランプが正常に点灯しないことがあります。
・温度変化があり結露する場所。
・脱臭、消臭などでオゾンを使用する場所。
・直射日光の当たる場所。

低温用照明器具の施工時のご注意

・口出しケーブル式の電源接続はジャンクションボックスをご使用ください。



・シリンダ付器具を縦付けする場合は、可動側ソケットを下側にして取り付けてください。

防爆型器具の使用禁止場所



・風避けのない建物の屋上、山稜、橋梁など、風の強いところ。



・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所。
※海岸地帯の目安は、D11頁をご参照ください。

防爆型器具の施工時のご注意

・ケーブル配線される場合は必ずケーブルグランド付加工品をご使用ください。



・電線管配線される場合は
シーリングフィッチングをご使用ください。